



Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

2060 Bicske, Kossuth u. 46. Tel: 06 22/565-306, Fax: 06 22/565-307

Email: bot2060@t-online.hu

A jelzett helyen vályog építésű családi ház, mely több lakrészre volt leválasztva, tetőszerkezete megrogyott. Alapterülete 6X10 méteres. A cserép el lett távolítva a tetőszerkezetről, a kakasülőnél kötéllel biztosítva eldőlés ellen, majd a szarufáknál meg lett andrásolva , és a padlás talajhoz támasztó dúcolva. A vályog csúcsfal visszabontásra került, ezután a héjazat nélküli rész be lett fóliázva. A helyszínen tartózkodó Mányi polgármester a szükséges anyagokat biztosította a veszélyhelyzet megszüntetéshez, kapcsolatot tartott a polgár védelmi megbízottakkal (két fő), és a tulajdonosokkal. Helyszín a tulajdonosoknak és a polgármesternek átadva.